

ebr - meddelande

SHARE TO   


EBR frågar om stagisolatorer

EBR ställer nu en öppen fråga till branschen om erfarenheter från stag med kompositisolator. Vad finns det för erfarenheter från nätföretagen, har stagisolatorer brustit, kan det knytas till konstruktioner från vissa årtal?

Det har på lokalnätbyggnationer för luftledningar observerats ett antal isolatorbrott på en stagisolator som är gjord av komposit. Isolatorns konstruktion gör att staglinorna inte ligger omlott och vid brott på isolatorn så går staget av helt och förlorar sin funktion. Detta kan medföra stora risker då belastningen på stolpen och eventuella kvarvarande stag ökar dramatiskt.

Ett antal fall har rapporterats men det finns anledning att tro att det finns ett stort mörkertal då stag som är havererade bara byts utan att rapport och analys utförs.

Skicka in uppgifter till EBRs materielgrupp via Christer Gruber, christer.gruber@energiforetagen.se så ska materielgruppen sammanställa erfarenheterna ur ett nationellt hänseende.



Tycker du att fler behöver ta del av det här EBR-meddelandet?

- Dela gärna.
- Inom vissa företag distribueras EBR-meddelanden mellan kollegor.
- Inom andra företag sätter man upp EBR-meddelanden på anslagstavlor.

[Läs mer...](#)

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

⇒ [Avprenumerera på nyhetsbrev EBR-meddelande](#)

EBR, en del av Energiföretagen Sverige
101 53 Stockholm
info@energiforetagen.se