

RIDAS

Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet

Kapitel 6 Dammsäkerhetsrevision Tillämpningsanvisningar

2000-04-19

6.1 Allmänt

Revisionerna syftar till att kontrollera att dammsäkerhetsarbetet i de enskilda företagen bedrivs i enlighet med RIDAS och dess tillämpningsanvisningar.

Dammsäkerhetsrevisioner skall genomföras hos företag som äger eller förvaltar dammar i konsekvensklass 1A, 1B och 2.

Revisionen kan också vara ett stöd och en hjälp i utvecklingen av dammsäkerhetsarbetet i företagen.

Revisionerna skall utföras av revisorer med Svenska Kraftverksföreningen som huvudman.

6.2 Genomförande

6.2.1 Planering

Dammsäkerhetsrevisioner genomförs enligt fastställda planer som fastställs av den som Svenska Kraftverksföreningen utsett till revisionsansvarig. En inriktning kan inledningsvis vara att ägare till anläggningar som tillhör konsekvensklass 1A och 1B revideras 1 gång/6år och ägare med anläggningar som tillhör konsekvensklass 2 revideras 1 gång/12 år.

När revisionsplanen fastställts skall revisionsansvarig meddela berörda RIDAS-ansvariga när dammsäkerhetsrevisionen skall genomföras.

Revisionsansvarig skall upprätta och åjourhålla checklistor och distribuera dessa till de utsedda revisorerna. En checklista som med fördel kan användas i företagets interna genomgång/revision bifogas, (se bilaga 1). Denna lista kan även på en mera generell nivå användas av revisorerna.

Senast fyra veckor före revisionstillfället skall revisionsansvarig utse revisorer och revisionsledare. Revisionsledaren skall detaljplanera revisionen och samordna genomförandet med övriga revisorer och RIDAS-ansvarig.

6.2.2 Utförande

Revisorerna skall ha erhållit sin kompetens genom lämplig utbildning och/eller erfarenhet och en förteckning över godkända revisorer skall förvaras hos revisionsansvarig. Revisorerna skall ha en oberoende ställning i förhållande till det företag som skall revideras.

Vid dammsäkerhetsrevisionen skall RIDAS-ansvarig tillse att erforderlig personal finns tillgänglig. RIDAS-ansvarig skall kunna verifiera att RIDAS

efterlevs och att därtill hörande tillämpningsföreskrifter följs på ett riktigt sätt.

Sedan dammsäkerhetsrevisionen slutförts upprättas en sammanställning över funna brister. Revisorerna skall hålla ett sammanfattande möte med RIDAS-ansvarig där de brister som upptäckts och som kommer att ingå i rapporten redovisas.

6.2.3 Rapportering

Revisionsledaren ansvarar för att resultatet av dammsäkerhetsrevisionen blir redovisat i en skriftlig rapport som inom 30 arbetsdagar skall distribueras till dammsäkerhetsansvarig, RIDAS-ansvarig och revisionsansvarig. Av rapporten skall framgå vilka brister som identifierats.

6.2.4 Åtgärder

RIDAS-ansvarig skall inom 30 arbetsdagar besvara revisionsrapporten och ange vilka åtgärder som kommer att vidtas samt ange när åtgärderna beräknas vara genomförda.

6.2.5 Uppföljning av åtgärder

När rapporterade brister blivit åtgärdade skall en uppföljning genomföras.

Uppföljningen skall dokumenteras i en rapport och distribueras till dammsäkerhetsansvarig, RIDAS-ansvarig och revisionsansvarig.

6.2.6 Arkivering

Revisionsansvarig svarar för att rapporter, uppföljningsrapporter och övrig dokumentation från dammsäkerhetsrevisionerna arkiveras hos Svenska Kraftverksföreningen.